

Производство строительных материалов №4
Филиал №3 «Минский КСИ»
ОАО «Белорусский цементный завод»

Свидетельство о технической компетентности № 37372989.6300-2024 от 05 февраля 2024 г.
Действительно до 05 февраля 2029 г.

ПРОТОКОЛ №8

Дата проведения испытаний: 17 – 22 июня 2025 года

Контролируемый параметр: водопоглощение, %

Испытания образцов плиты перегородочной силикатной укрупненной пустотелой ГОСТ 379-2015 (248*120*248), в количестве 3 образцов, партия №13 от 15.06.2025г.

Ответственный за отбор образцов: контролер Киричук С.М.

Программа проведения испытаний

| № п/п | Наименование параметров испытаний | ТНПА на требования к продукции | ТНПА на метод испытаний |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Водопоглощение | ГОСТ 379-2015 п.5.1.3.4 | ГОСТ 7025-91 п. 2 |

Средства измерений и испытательное оборудование, применяемое при проведении испытаний

| № п/п | Наименование оборудования | Учетный (заводской) номер | Дата проведения очередной поверки |
|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Весы электронные APP35/Y/2 | 317569/11 | 19.10.2024 г. |
| 2 | Сушильная печь SLW240-STD | SW 2SD 18416 | 21.11.2025 г. |

Результат испытаний


| № образца | Масса образцов, насыщенных водой, г | Масса образцов, высушенных до постоянной массы, г | Водопоглощение образцов, % | Водопоглощение % | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | среднее значение | требуемое значение |
| 1 | 12150 | 10550 | 15 | 15 | не менее 6 |
| 2 | 12150 | 10550 | 15 | | |
| 3 | 12150 | 10650 | 14 | | |

Заключение по результатам испытаний

Водопоглощение испытанных образцов плиты перегородочной силикатной укрупненной пустотелой ГОСТ 379-2015 (248*120*248), изготовленной 15.06.2025г., соответствует требованиям ГОСТ 379-2015.

Ответственный за проведение испытаний:  Е.В. Кивачук

Инженер по качеству:



Т.С. Давидович